

排煙設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

1

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

1



先日私のビルの排煙設備が突然動き始めました。こんな時はどう対処すればいいのですか？



火災ではないことを確認してください。排煙口や排煙機の作動が連動操作盤などで確認ができれば、その表示された現場に行き、排煙口を復旧してください。これを復旧させなければ排煙機を停止することはできません。復旧後、排煙機の制御盤で排煙機を停止させます。火災の煙も無く、排煙口の起動もなく、手動起動の作動も無いのに排煙機が作動している場合、制御盤内のブレーカーを断にして排煙機を停止させ、業者に調査を依頼してください。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ