

排煙設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

2 消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

2



通路の天井についている排煙口は誰がいつ開けるのですか？



排煙口は1. 近くに設置されている専用の煙感知器が作動した時、2. 手動起動装置を引いた（作動させた）時、に開かれ、同時に排煙機が作動します。いずれも火災時の煙を感知して自動で開くか、火災の煙を目視して手動で開くかの場合です。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

