

自動火災報知設備

# あなたの疑問にお答えします

NBS119

1

## 消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

1

Q

先日私のビルの自動火災報知設備が誤報で鳴りました。最初は女性の声で“ただ今……”と言ったのですがそのあと、“火事です 火事です ……”という文言とサイレンが流れました。誰も何も操作していないし、火災でもありませんでした。故障なのですか？

A

自動火災報知設備と非常放送が連動し、音声警報となっている場合、第一報が入ってからタイマー（作動時間は設定可能）が作動しその間何も操作されない場合自動的に火災の断定に移行し火災放送となります。これは第1報が入って火災処理に奔走し、非常放送を操作できない場合を想定しています。ですから故障ではありません。点検業者にタイマー設定分数を御確認ください。



西日本防災システム  
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

