

火災通報装置 **あなたの疑問にお答えします** NBS119

5 消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

5

Q 万が一火災が発生して停電になっても通報装置は大丈夫なのですか？

A はい大丈夫です。
 規定では停電後1時間待機後、10分間通報機能が確保される容量を持っています。
 ですが経年劣化によりバッテリー寿命は年々短くなりますので、定期的な更新をお願いいたします。



西日本防災システム
 NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

