

火災通報装置

あなたの疑問にお答えします

NBS119

6 消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

6

Q 消防署に通報が終了した後、理事長と管理組合事務長の携帯に連絡が行くよう設定してもらったのですが、変更できますか？

A はいできます。もし登録変更をされるのであれば、携帯電話より固定電話をお勧め致します。万が一携帯が接続できない場合、接続されるまでその番号に発信し続け、次の番号には接続されませんので、固定電話に設定される方が後方につながり易くなります。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

