

連結送水管設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

2

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

2

Q マンションの管理をしている者ですが、連結送水管の耐圧試験をしないと言われました。なぜする必要があるのでですか？

A 平成14年の法改正により実施が義務付けられたのですが、対象となる設備は
 “設置した日から10年を経過する設備” もしくは
 “耐圧試験を実施した日から3年を経過した設備” です。
 特に埋設部分での劣化は目視による判断が極めて難しく、地震などを経験した設備では埋設部分での配管の老朽化は著しいものが想像できます。その部分を判定するためこの制度が始まりました。



西日本防災システム
 NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

