

連結送水管設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

4

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

4



連結送水管の改修工事の件で消防署に行ったら、屋上に補助水槽を付けろと言われました。今まで良かったものが何故今なんですか？



改修工事が無ければ従前通りで良いのですが、何かの改修をされる場合は、補助水槽の設置を指導される所轄が多くなっています。本来連結送水管は湿式、乾式どちらでも良いのですが、消火活動時のスムーズな放水と、配管の漏水を発見し易くするため湿式への変更の指導が入る場合が多いです。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

