

連結送水管設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

5

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

5

Q 私のビルの連結送水管は屋内消火栓の配管とつながっています。この場合は耐圧試験は必要が無いと聞きましたが、それで良いのでしょうか？

A 屋内消火栓と配管を共用している場合は、送水口から逆止弁までの配管の耐圧試験が必要です。屋内消火栓の圧力が負荷される放水口までの配管の耐圧試験は免除されます。

参考： →



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

