

スプリンクラー
消火設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

3

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

3



Q 火災発生からスプリンクラーの放水が始まるまでどのくらいかかりますか？



A 火災の火勢や発生場所、スプリンクラーヘッドとの位置関係などで一概に何分とは言えません。少なくとも床面で炎が上がっている場合などはかなりの時間を要します。ライターでヘッドに火を近づけますと数十秒で作動します。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

