

スプリンクラー
消火設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

7

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

7



敷地の都合で、私のビルの1階にあるスプリンクラー水槽を地下に移設したいのですが 良いですか？問題はありますか？



なぜ地階に移設が必要なのか分かりませんが・・・地階に水槽を設置する場合は、各都市の条例に従ってください。掘り込みではなく、地下の床に設置する場合は、水槽周囲を防水堤で囲い、漏水した場合水中ポンプが自動起動して、雑排水に排水する形となります。御確認ください。所轄への一連の届出と圧力損失計算書等が必要となります。ポンプの位置も大変重要になります。詳しい情報をお送りくだされば、検討してみます。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

