

スプリンクラー  
消火設備

# あなたの疑問にお答えします

# NBS119

13

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

13

**Q** 博物館に勤めていますが、兎に角高い場所にスプリンクラーがついています。あの高さで作動するのでしょうか？

**A** ご指摘のとおり火災の熱が高天井ですと届きませんので、そのような場合は一斉開放弁を使い、開放型ヘッドで放水します。これは目視による手動起動となります。起動装置の設置場所をご確認ください。一度点検業者に説明を受けてください。



西日本防災システム  
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

