

スプリンクラー
消火設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

15

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

15

Q 火災のとき、スプリンクラーからどれくらいの水がどれくらいの時間出るのですか？

A 消防法では1つのスプリンクラーヘッドから毎分80リットル以上出ることが決められています。現実の設備では毎分100リットル以上は必ず出ます。一人用浴槽で160リットルから200リットルと言われているので、相当な水量です。放水は停止しない限り、消火水槽の水が無くなるまで放水し続けます。防火対象物により同時放水個数が決められていますので、ポンプの吐出量はその個数に見合う量の能力があります。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

