

スプリンクラー
消火設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

16

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

16

Q 火災を発見した時、どうすればスプリンクラーを出せるのですか？

A

一般的な防火対象物に設置されているスプリンクラーの場合、手動で起動することはできません。あくまでも熱を感じて自動起動を待つしか方法はありません。ですから目視で火災を発見し、消火が困難だと判断したら、ドアを閉め避難して下さい。但し、高天井部分のスプリンクラーのように一斉開放弁と開放型ヘッドを使った部分では手動起動が可能です。スプリンクラーではありませんが、泡消火設備では手動による起動が可能です。区画ごとの起動ですので、火災区域を間違えないように！



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

