

スプリンクラー  
消火設備

# あなたの疑問にお答えします

# NBS119

18

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

18



補助散水栓も消火栓のように使用方法の順序が決まっていますか？

# A

消火栓は平型ホースで筒先圧力も高く、筒先側で放水と停止の制御が出来ませんので、その使用順序が大切なのですが、補助散水栓では動作は ①ホースの延長 ②散水栓内部のバルブ開 ③筒先のバルブ開 で放水を始めることができます。最悪の状況でこれらを一人で行う場合は、①の前に②を行うとホースに圧力がかかり、ホースを収納箱から出しにくくなりますので、順序はこの通りでお願いいたします。放水開始後ポンプが起動しますと、若干ではありますが、筒先に衝撃がありますが、大したものではありません。しっかり保持をお願いいたします。



西日本防災システム  
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

