

スプリンクラー
消火設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

22

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

22

Q 私のビルにはスプリンクラーがついていますので、初期消火などせずに全員の避難誘導をしたほうが良いんですよね。

A

いいえ！ 火災発生を確認すれば **まず ●初期消火** を行い、火災を**最小限度の被害**で終息させなければいけません。火災が拡大すればスプリンクラーが設置されている対象物では、ドアを閉め避難！ 消火栓が設置されている対象物では消火栓の放水 となります。

スプリンクラーがあるから何でも来やがれ！ ではいけません。

●火災の発生を全員に知らせ、避難を促し、初期消火 ●無理と判断すればドアを閉め御自分が避難してください。この時の判断基準としてスプリンクラーが設置されていれば、そんなに無理をしなくても良いですよ！ と覚えてください。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

