

スプリンクラー
消火設備

24

あなたの疑問にお答えします

NBS119

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

24



私のビルに **スプリンクラー用送水口** があるのですが、**スプリンクラーは専用の貯水槽に水を確保しているのでは？なぜ外からの水が必要なのですか？**



スプリンクラー専用貯水槽に確保されている水量はそれぞれの防火対象物に設定されている同時放水個数の20分間放水可能な水量を抱えています。ですがその火災の規模や延焼速度、危険物の影響など、想定できない状況に陥り、この水量では対処できない場合や、ポンプの起動不能、停止などの最悪を考え、専用送水口を設けています。消防隊の送水口からの水は、すでに開放されたヘッドからのみ放水されます。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

