

スプリンクラー
消火設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

27

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

27

Q 食堂の厨房に勤めています。厨房内はかなり温度が高く、調理の都合でクーラーをつけるわけにいきません。かなり高温です。こんな高温でスプリンクラーは大丈夫ですか？

A 周囲温度と環境に合わせてスプリンクラーヘッドを設置していますので、暴発の御心配は要りませんが、金属には必ず金属疲労が発生しますので、適当な時期にヘッドを交換すればさらに安全に御使用頂けます。
機器の移動などにより、ヘッドの直近に高熱の熱源がある場合は点検業者に御相談ください。移設、対応ヘッドの交換、等で対処できると思います。

参考：ヘッドと周囲温度について →



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ →