

スプリンクラー
消火設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

28

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

28

Q 火災報知機は誤報があるようですが、スプリンクラーも誤作動があるのでしょうか？突然水が出たらどうしたら良いのですか？

A

通常の日常生活ではまず誤作動は考えられません。（故意に熱源を接触させる等以外）ですが強い衝撃を与えた場合なども誤作動に含めるとすれば、不注意での作動は有り得る事故です。

明らかに誤作動と判断できる場合は、直ちに自動警報弁（アラームバルブ）を閉止し、ポンプが起動中ならば制御盤で停止してください。

アラームバルブを閉止し、流水を止めなければポンプは停止することが出来ません。万が一流水を停止できなければ、ポンプの**主電源**を落としてください。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<https://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

