

屋内消火栓設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

1

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

1



屋内消火栓の前に机があるのですが、何メートル離さなければいけませんか？



具体的な数字として何mという規定はありません。消火栓箱の蓋が容易に開放することができ、ホースの取り出し、バルブの操作、ホースの延長など消火活動に支障が出ない距離が確保されていれば良いと思います。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ