

屋内消火栓設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

3

3



消火栓の使用中に水が無くなることはありませんか？



専用貯水槽に貯えられている量は、2栓同時放水と仮定されている防火対象物では5,200ℓ以上、1栓の対象物では2,600ℓ以上を消火用水として貯えています。それぞれ20分間の放水を想定していますので、これでダメな場合は消防隊に任せるしかありません。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

