

屋内消火栓設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

6

6



ポンプを起動させるのを忘れた場合、どうなりますか？



屋上に設置されている補助水槽に貯えられている水量だけは筒先から出ます。ですが圧力は落差だけですから水道圧より低い可能性があります。貯水量もわずかで、消火活動に支障が出ます。万が一ホースの延長後にすでにバルブを開けてしまった後に気づいてポンプを起動した場合は、かなりの圧力で送水され、事故や、怪我を負う可能性もあります。順序は間違いないように!!!



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

