

屋内消火栓設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

9

9



消火栓バルブは全開にしなければいけませんか？



基本は全開です。全開時に規定の放水量が出るように設置されていますので、必ず全開にしてください。設備を良く理解されて、業務とされているかたは、消火栓と火災現場の距離やホースの曲り具合などを判断して、バルブ操作をされるほうが効率的な場合もあります。あくまでも設備を熟知されているかた限定です！要注意です！

基本は全開です。



西日本防災システム
NISHINIHO BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

