

屋内消火栓設備

# あなたの疑問にお答えします

# NBS119

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

10

10



**消火栓の赤いランプが点滅している時があります。故障ですか？**



**いいえ 故障ではありません。消火栓ポンプが運転中の表示です。点検中で起動している状態だと思います。もし5分以上点滅していたら、ポンプに異常がでる場合がありますので、直ちに設備担当の方に連絡を！**



西日本防災システム  
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

