

屋内消火栓設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

12

12



施設内の消防訓練で消火栓の放水訓練をしたのですが、ホースに穴が開いていたようで、周辺が濡れました。これで良いのですか？



あまり良くはありません。その穴の大きさにも寄りますが、ごく小さなピンホール程度でしたら消火活動に支障はありませんが**良!**という状況ではありません。

ホースの交換をお勧めいたします。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

