

屋内消火栓設備

14

あなたの疑問にお答えします

NBS119

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

14



同時2栓放水 という言葉を良く聞くのですがどういう意味ですか



それぞれの防火対象物に設置されている屋内消火栓の各階の設置個数により、放水消火栓の個数が決定されます。つまり各階に1栓ずつ設置されている場合は、1栓のみの放水。2以上設置されている場合は2栓を同時に放水する能力が要求されます。ポンプ吐出量ですと、1栓は150ℓ、2栓は300ℓが必要です。さらに2栓同時放水の場合最も離れた2栓でそれぞれが規定圧以上の放水が可能である揚程が必要です。



西日本防災システム  
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

