

屋内消火栓設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

15

15



先日私のビルの屋内消火栓ポンプが何もしないのに起動しました。音響で分かりましたが、知らずに回り続けたらどうなりますか？



深刻な状況になります。水温上昇防止配管が付いていますので、僅かな時間無負荷で回転しても問題はありませんが、長時間回りますと焼け付が生じます。ここまでに至りますと、もう起動する事はできません。起動した原因が気になります。業者に調査を依頼してください。



西日本防災システム
NISHINIHOH BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

