

屋内消火栓設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

16

16



私のマンションの屋内消火栓の中に大きなバルブがついています。1階には有りませんが8階にはあります。付け忘れ？ミス？



いいえ！恐らく65Aというサイズのバルブで、連結送水管の放水口です。設置基準は3階以上ですのでミスではありません。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

