

# あなたの疑問にお答えします

# NBS119

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

21

21



点検業者に消火栓ホースの耐圧試験が必要だと言われました。  
なぜですか？ どのようなことをするのですか？毎年するのですか？



経年劣化した消防ホースに漏水が多数見られたので、設置後10年を経過したホースはカップリング部とホースの接続部の耐圧試験実施が平成14年に義務付けられました。新規にホースを入れ替えれば10年は使用できますが、耐圧試験を実施したホースについては、3年毎に実施することとなります。

参考： 



西日本防災システム  
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

