

あなたの疑問にお答えします

NBS119

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

23

23

Q 消火栓ホースの耐圧試験をするより、新規のホースを入れ替えた方が得だと業者に言われました。どうなのでしょう？

A 総本数に左右されます。本数が多ければ、一気に新規交換すれば、10年間は耐圧テストは必要ありませんが、古いホースで耐圧試験をするならば3年ごとに試験を全数実施しなければなりません。ホースの入れ替え、処分などの業者経費による差も生じますので、とりあえず交換と耐圧試験の見積もりを作成させて検討されてはいかがでしょうか。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

