

# あなたの疑問にお答えします

# NBS119

## 消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

24

24

**Q** 私のビルの消火栓ポンプが起動しても赤いランプは点滅しません。何かの故障でしょうか？

**A** 設備を拝見していませんので断言はできませんが、設定により起動表示は様々な方法があります。そのひとつに表示灯の点滅があります。ほかには警報盤での表示や受信機での警報表示など多数あります。ですからフリッカーしなくても必ずいずれかの方法でポンプの運転表示が確認できると思います。点検業者にお尋ねください。



西日本防災システム  
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

