

屋内消火栓設備

26

あなたの疑問にお答えします

NBS119

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

26

Q スプリンクラーには送水口があるそうですが、私のビルの屋内消火栓には送水口がありません。設置忘れてでしょうか？

A いいえ！ 屋内消火栓設備には送水口は必要がありません。スプリンクラーは火災現場で作動したヘッドは明らかで、人の手を借りずとも、水を配管内に送ってやれば火災現場に届きます。ですが屋内消火栓はそうではありません。消火栓バルブの開閉の状態もホースとノズルの状態も火災現場に行って確認しなければわかりません。万が一バルブが開放されたままで、ホースも放置されている状態でいきなり高圧力で送水しますとホース、ノズルが踊り、危害が及ぶ可能性もあります。このような様々な理由で送水口は設けていません。但し連結送水管と消火栓配管が共有されている場合は、送水口が設置されています。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

