

誘導灯

あなたの疑問にお答えします

NBS119

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

2

2



誘導灯の点検方法はどのようにするのですか？



以前は各誘導灯の点検スイッチを押し、点灯を確認していましたが、平成14年に消防法が改正され、バッテリーによる20分間（60分間）の点灯確認をするようになりました。試験台数は10%以上ですが全数が一番望ましいです。
専用フレーカーが設置されている場合がほとんどですので、全数点検となります。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

