

屋内消火栓設備点検票							
名称				防火 管理者			
所在				立会者			
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日				
点検者	氏名		点検者 所属会社	社名 TEL			
				住所			
点検 設備名	ポンプ	製造者名		電動機	製造者名		
		型式等			型式等		
点検項目			点検結果			措置内容	
			種別・容量等の内容	判定	不良内容		
機 器 点 検							
水 源	貯水槽	種別					
	水量		m ³				
	水状						
	給水装置						
	水位計						
	圧力計						
	バルブ類						
加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ の 制 御 装 置 方 式	周囲の状況					
		外形					
		表示					
		電圧計・電流計		V A			
		開閉器・スイッチ類					
		ヒューズ類		A			
		継電器					
		表示灯					
		結線接続					
		接地		種接地			
予備品等							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	起 動 装 置	直接 操作部	周囲の状況			
			外形			
			表示			
			機能			
		遠隔 操作部	周囲の状況			
			外形			
			表示			
			機能	専用	兼用	
		遠隔 起動部	周囲の状況			
			外形			
			機能			
		起 動 用 水 圧 開 閉 装 置	圧力スイッチ	設定圧力	MPa	
	起動用圧力タンク			MPa		
	機能		作動圧力	MPa		
	電 動 機	外形				
		回転軸				
		軸受部				
		軸継手				
		機能				
	ポ ン プ	外形				
		回転軸				
		軸受部				
		グラウンド部				
		連成計・圧力計				
呼 水 装 置	性能	MPa	L/min			
	呼水槽		L			
	バルブ類					
	自動給水装置					
	減水警報装置					
性 能 試 験 装 置	フート弁					
	性能試験装置					
	高架水槽方式		MPa			
圧力水槽方式		MPa				
減圧のための措置						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

屋内消火栓設備（その3）

配管等	管・管継手							
	支持金具・つり金具							
	バルブ類							
	ろ過装置							
	逃し配管							
屋内消火栓箱等	消火栓箱		周囲の状況					
			外形					
			表示					
	ホース・ノズル	外形	1号消火栓	ホース m× ノズル径 本 mm				
			易操作性1号消火栓・2号消火栓・広範囲型2号消火栓	ホース m× ノズル径 本 mm				
	操作性							
	ホースの耐圧性能							
	消火栓開閉弁							
	表示灯		専用	兼用				
	始動表示灯							
	使用方法の表示							
	降下装置		周囲の状況					
			外形					
			表示灯					
			表示機能					
耐震措置								
総 合 点 検								
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置						
		表示・警報等						
		電動機の運転電流		A				
		運転状況						
	放水圧力		MPa					
	放水量		L/min					
高架水槽方式・ 圧力水槽方式	放水圧力			MPa				
	放水量			L/min				
	減圧のための措置							
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。