

共同住宅用スプリンクラー設備点検票									
名称				防火者					
所在				立会者					
点検種別		機器・総合		点検年月日		年 月 日～ 年 月 日			
点検者		氏名		点検者 所属会社		社名		TEL	
						住所			
点検設備名		ポンプ		製造者名		電動機		製造者名	
				型式等				型式等	
点検項目				点検結果				措置内容	
				種別・容量等の内容		判定	不良内容		
機 器 点 検									
水	貯水		槽	種別					
	水		量	m ³					
	水		状						
	給水		装置						
	水位		計						
	圧力		計						
	源		バルブ		類				
加圧送水装置	ポンプ	電動機の制御装置	周囲の状況						
			外形						
			表示						
			電圧計・電流計		V	A			
			開閉器・スイッチ類						
			ヒューズ類			A			
			継電器						
			表示灯						
			結線接続						
			接地						
予備品等									

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第30

共同住宅用スプリンクラー設備（その2）

加 圧 送 水 装 置	ポ 起 動 装 置	起 動 開 閉 用 水 圧 装 置	圧 カ ス イ ッ チ	設 定 圧 力	MPa			
			起 動 用 圧 力 タ ン ク		MPa			
			機 能	作 動 圧 力	MPa			
	ン 動 機	電	外 形					
			回 転 軸					
			軸 受 部					
			軸 継 手					
			機 能					
	プ ン プ	ポ	外 形					
			回 転 軸					
			軸 受 部					
			グ ラ ン ド 部					
			連 成 計 ・ 圧 力 計					
			性 能		MPa	L/min		
	方 水 装 置	呼 水 装 置	呼 水 槽			L		
			バ ル ブ 類					
			自 動 給 水 装 置					
			減 水 警 報 装 置					
			フ ー ト 弁					
	式	性 能 試 験 装 置						
置	高 架 水 槽 方 式			MPa				
	圧 力 水 槽 方 式			MPa				
減 圧 の た め の 措 置								
配 管 等	管	管 ・ 管 継 手						
		支 持 金 具 ・ つ り 金 具						
		バ ル ブ 類						
		ろ 過 装 置						
		逃 し 配 管						
標 識								

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第30

共同住宅用スプリンクラー設備（その3）

送 水 口	周囲の状況					
	外形					
	標識					
※スプリンクラーヘッド	外形					
	感熱障害					
	散水分布障害					
	未警戒部分					
	適応性					
※制御弁	バルブ本体・付属品					
	標識					
※表示器	外形					
	作動表示灯					
	制御弁表示灯					
	通電表示灯					
自 動	※発信部（流水検知装置・圧力検知装置）	バルブ本体等	MPa			
		リターディング・チャンバー				
		圧力スイッチ	設定圧力 MPa 作動圧力 MPa			
警 報	受信部（表示装置）	周囲の状況				
		外形				
		表示機能				
		警報機能				
装 置	※音声警報装置	外形				
		取付状態				
		警報音				
		鳴動方式				
耐震措置						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 票中※印のあるものは、（その5）に住戸、共用室又は管理人室ごとの点検結果を記入すること。

