

ダウンライトが出火原因？ - 西日本防災システム

ダウンライトの熱によるとみられる火災が東京消防庁管内において4年間に26件発生している事を受けて、注意喚起されています。

今年4月に渋谷区内で発生した火災では、押し入れに布団を積み重ねて収納し、押し入れ内の天井のダウンライトに布団が接触、スイッチが入った状態であることに気付かず、ライトの熱が原因で布団に着火したようです。



映像は消防庁資料より転載

東京消防庁の布団による燃焼実験の結果、ライト点灯後10分後には布団から発煙し1時間後には発火したようです。

皆様のご家庭にもダウンライトは御座いませんか？真下に可燃物はありませんか？

少なくとも50cm以上の距離を保ってくださいとのことです。

実は我が家にもたくさんダウンライトが！ 早速本日点検開始！



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

