

## 換気扇のリコール情報 - 西日本防災システム

2013 03 15

**御注意!**

このような換気扇をお使いではないですか？

**ガデリウス インダストリー**

輸入販売元

**0120-34611**

輸入商社 ガデリウス(ガデリウス・インダストリー)は3月15日 フランスから輸入し、販売を行った住宅用換気扇が出火する恐れがあるとして、約8,700台のリコールを経産省に届出たと発表しました。

当該事故の原因は、長期間の使用により、当該製品内部のモーターコイル巻線の絶縁が劣化し、レイヤーショートが生じたためモーター部が過熱し、当該製品を焼損したものと考えられます。

該当商品名

**エアロスーパーE**

**エコビム**

**フレッシュビーム24**



このような 換気扇です

**御注意!**

型式 **SIROC-T3/7**

**0120-34611**



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>

弊社top pageへ

