

総合操作盤試験結果報告書

試験実施日 年 月 日

試験実施者

住所

氏名

印

用途	() 項					
延べ面積	m ²	階数	地上	階	地階	
操作盤	消防用設備等の種類	<input type="checkbox"/> 屋内消火栓設備	<input type="checkbox"/> スプリンクラー設備	<input type="checkbox"/> 水噴霧消火設備		
		<input type="checkbox"/> 泡消火設備	<input type="checkbox"/> 不活性ガス消火設備	<input type="checkbox"/> ハロゲン化物消火設備		
		<input type="checkbox"/> 粉末消火設備	<input type="checkbox"/> 屋外消火栓設備	<input type="checkbox"/> 自動火災報知設備		
		<input type="checkbox"/> ガス漏れ火災警報設備	<input type="checkbox"/> 放送設備	<input type="checkbox"/> 誘導灯		
		<input type="checkbox"/> 排煙設備	<input type="checkbox"/> 連結散水設備	<input type="checkbox"/> 連結送水管		
		<input type="checkbox"/> 非常コンセント設備	<input type="checkbox"/> 無線通信補助設備	<input type="checkbox"/>		
	防災設備の種類	<input type="checkbox"/> 排煙設備	<input type="checkbox"/> 非常用の照明装置	<input type="checkbox"/> 機械換気		
		<input type="checkbox"/> 空気調和	<input type="checkbox"/> 非常用エレベーター	<input type="checkbox"/> 防火区画 (構成機器設備)		
		<input type="checkbox"/> 防煙区画 (構成機器設備)	<input type="checkbox"/> 非常錠設備	<input type="checkbox"/> ITV 設備		
		<input type="checkbox"/> ガス緊急遮断弁	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	定格電圧	AC	V	DC	V	
	予備電源	V		AH		
	非常電源	自家発電設備 単相・三相 AC・DC		V	kVA	専用・共用
		蓄電池設備 DC	V	AH	充電方式	トリクル・浮動 専用・共用
音響装置	種類	音響	V	mA	音声	
外観試験	設置場所等	設置場所				
		周囲の状況・操作性				
		設置状況				
	構造・性能					
操作	操作性	床面からの高さ		m		

試 験 項 目		種 別 ・ 内 容 等	結 果	
外 観 試 験	表 示 部			
	予 備 品 等			
	電 源	常 用 電 源	AC V	
		非 常 電 源 の 種 別	自 家 発 電 設 備 ・ 蓄 電 池 設 備	
	構 成 機 器	常 用 電 源		
非 常 電 源				
機 試 験	消 防 用 設 備 等	表 示 機 能		
		警 報 機 能		
		操 作 機 能		
	防 災 設 備 等	表 示 機 能		
		警 報 機 能		
		操 作 機 能		
	情 報 伝 達 機 能			
	制 御 機 能			
	記 録 機 能			
	消 防 活 動 支 援 機 能			
	運 用 管 理 支 援 機 能	シミュレーション機能		
		ガイダンス機能		
		履 歴 機 能		
自 己 診 断 機 能				
予 備 電 源 試 験	電 源 の 切 替 機 能			
	電 圧	V		
非 常 電 源	電 源 の 切 替 機 能			
備 考				

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。