

## 消火設備

### ガス系消火設備の停電時の対応について

- 西日本防災システム

#### ハロゲン化物消火設備 不活性ガス消火設備 等のガス系消火設備

##### 停電時

ガス系消火設備の起動装置からの起動は、自動・手動の場合何れも電気信号による放出が基本です。

非常用バッテリーを備えますので、一定時間内の対応は可能です。

自動火災報知設備の火災信号を受けている場合、火災報知器がバッテリーで警戒している時間内は有効です  
バッテリー放電後も**手動で起動ポンペを開放**することにより、消火薬剤の放出は可能です。

万が一ガスの放出を実行した場合、鎮火の確認後ガスの放出(排出)作業が必要です。

合わせて**排ガス機器**の電源も点検業者に確認しておいてください。

##### 警報など

バッテリーの容量不足を捉えて 警報を送出する機器があります。

##### 復電後

設備業者に、機器を確認させてください。

手動起動装置からの起動ではなく、火災確認後、起動ポンペ開放による手動起動方法の確認を御願いたします。

