

自動火災報知設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

2

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

2

Q 先日私のビルで訓練をしました。その時6階で火災報知器を働かせたのですが、1階は鳴りませんでした。業者の手抜き工事でしょうか？

A あなたの建物は延べ面積3,000㎡以上で5階以上ですか？
もしそうであれば、**直上階鳴動** という方式になっています。出火階の真上の階が最も危険で、その他の階は無用の混乱は避けたいという趣旨があります。

参考 →



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

