

# あなたの疑問にお答えします

# NBS119

6

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

6



今度施設で虫除けのガス殺虫剤を使用します。数時間ガスが部屋に充満するようです。火災報知機はどう対処すれば良いですか？



火災報知機の音響を停止して頂ければいいのですが、もし停止中に本当の火災が発生してもわかりませんので、該当する部屋の感知器を外してください。部屋には煙感知器がついているとのことでしたので、その感知器はずしてください。部屋からガスが漏れ出る可能性がありましたら、廊下の煙感知器も外してください。ヘッド部分を回していただければ外れます。作業終了後は、ガス薬剤が完全に屋外に排出されていることを確認の上、感知器のヘッドを取り付けてください。



西日本防災システム  
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

