

スプリンクラー
消火設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

21

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

21

Q 病院のX線技師をしています。私の作業するX線操作室やレントゲン室にはスプリンクラーがありません。どうしてですか？火災の時はどうすればいいのですか？

A レントゲン室など放射線を扱う部屋はスプリンクラー消火設備が免除となる部分に該当します。そのような免除部分に対しては補助散水栓での手動対応となります。廊下に散水栓の箱が見えませんか？ 手動ですがしっかり火災を監視してください。病院ではそのほか手術室内や検査室なども免除部分ですから、手動対応となります。御注意ください！

参考 スプリンクラー免除部分について →



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

